

Udstedt: 2012.06.29
Gyldig til: 2015.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

IN-Therm A/S
Sofienlystvej 7
8340 Malling
Telefon: 86 93 36 33
Telefax: 86 93 38 95

Pladevarmeveksler til fjernvarme- og centralvarmeanlæg
SWEP
serie B, M og V
TRANTER
serie G, GD og GW

FABRIKAT:

Swep International AB og
Tranter PHE AB, Sverige

MÆRKNING:

- SWEP, TRANTER eller IN-THERM
- Typebetegnelse

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

På tilgangsledningen for brugsvand til varmeveksleren skal monteres en afspærringsventil, en kontraventil og en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen skal monteres i uafspærrelig forbindelse med vandvarmeren.

Montage skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser.

Som varmemedium må kun anvendes fjernvarmevand eller centralvarmevand. Varmevekslere serie B og GW må endvidere installeres i forbindelse med køleanlæg i virksomheder, der er underkastet Arbejdstilsynets bestemmelser om indretning og brug af køleanlæg.

Varmevekslere serie GD må endvidere installeres i anlæg med olie som varmemedium.


Varmeveksleren må kun monteres i anlæg, hvor vandets chloridindhold er mindre end 150 mg/l, se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Oplysning om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse, varmemedium	Varmeveksleren er beregnet til opvarmning af brugsvand med centralvarmevand eller fjernvarmevand. Serie B, V og GW må også anvendes i køleanlæg, og serie GD må anvendes med olie som varmemedium.
Udførelse	Varmeveksleren er udført med sammenloddede (SWEP) eller sammenboltede (TRANTER) Varmeoverførende mellemlader af rustfrit stål.
Tryk	Beregningstryk: 1600 kPa Prøvetryk: 2100 kPa



Thomas Bruun